



Oslo kommune
Sykehjemsetaten
Administrasjonen

OSLO KOMMUNE	
BYDEL ØSTENSJØ	
14 JAN 2011	
201000100-46	UG
AVD.	AK 2404
SAK	

Bydel Østensjø
Postboks 157 Manglerud
0612 Oslo

Dato: 12.1.2011

Deres ref:

Vår ref (saksnr):

Saksbeh:

Arkivkode:

201000002-92

Inger-Lise Kjos, 23433064

204

**ØSTENSJØ BO- OG SERVICESENTER - RAPPORT FRA UANMELDT TILSYN
081210**

Vi viser til ovennevnte rapport sendt av Knut Elgsaas direkte til Sykehjemsetaten.


Vi har følgende kommentarer til rapporten:

Det bemerkes at det ikke er akseptabel med så lav temperatur som 18,5 grader i fellesrom.
Det viste seg at den dagen tilsynet var på befaring, var den samme dagen som det var tekniske problemer med varmekablene i fellesrommet. Feilen ble umiddelbart rettet opp og det rapporteres om akseptabel temperatur i fellesrommet.

Vi vil se nærmere på forslaget om å sette opp en liste ved melderer som viser hvilke rom som svarer til nummeret som vises på brannmelderen.

Når det gjelder drypping fra taket på kjøkkenet ved regn, er dette meldt avdeling bygg for befaring.

Med hilsen


Bente Riis
etatsdirektør


Anne Berger Sørli
områdedirektør

Kopi til: Institusjonssjef
Avdelingssjef for bygg



Sykehjemsetaten
Administrasjonen

Postadresse:
Postboks 435, Sentrum
0103 Oslo
E-post: postmottak@syke.oslo.kommune.no

Besøksadresse:
Nedre Slottsgt. 3

Telefon: 02 180
Telefaks: 23 43 30 09