



Oslo kommune  
Sykehjemsetaten  
Administrasjonen

Oslo kommune Bydel Grünerløkka	
20 MAI 2011	
Saksnr.:	200900092-124
Arkivkode:	027

Tilsynsutvalget Bydel Grünerløkka  
postmottak@bga.oslo.kommune.no

Dato: 13.05.2011

Deres ref:

Vår ref (saksnr):  
201100001-19

Saksbeh:  
Vigdis Skovdahl, 23 43 30 10

Arkivkode:  
204

### SVAR PÅ RAPPORT FRA UANMELDT TILSYN PÅ GRÜNERLØKKA ALDERS- OG SYKEHJEM 170311

Sykehjemsetaten har mottatt rapporten fra Tilsynsutvalget med tema "Beboernes trivsel på sykehjemmet". Innholdet i tilsynsrapporten er overveiende positivt, og det er vi tilfreds med. Vi håper at den positive opplevelsen vil gjenta seg ved senere besøk.

Når det gjelder røykeromsproblematikken er det et problem som må løses ved hjelp av Omsorgsbygg. Løsningen uten dør, men med undertrykk, er tydeligvis ikke god nok i og med at det stadig oppleves at røyk siver ut i rommet. Å stenge av rommet med dører forutsetter imidlertid en helt annen løsning på ventilasjonen, og er derfor et større problem.

Med hilsen

Bente Riis  
etatsdirektør

  
for Sølvi Karlstad  
områdedirektør

**Kopi til:** Institusjonssjef Helen Aubert, Grünerløkka sykehjem



Sykehjemsetaten  
Administrasjonen

Postadresse:  
Postboks 435, Sentrum  
0103 Oslo  
E-post: postmottak@syk.oslo.kommune.no

Besøksadresse:  
Nedre Slottsgt. 3

Telefon: 02 180  
Telefaks: 23 43 30 09