

Vedlegg: 18



Til
Saf Eiendom AS


Oslo 12.09.2012

Jeg viser til felles befarings med Dem den 07.09.2012 for å sjekke om det er mulig å erstatte nåværende trapp foran inngangen med rampe for rullestolbrukere, alternativt rampe i forbindelse med ny inngang fra Mandallsgaten. Rampen vil bli 5 meter lang ved et stigningsforhold 1:12 og må frarådes da denne uansett valg av plassering vil komme i konflikt med vitale deler av bygningens bærende konstruksjoner.

Vi anbefaler å komme fram til en løsning som gjør at eksisterende rampe for bingolokalet kan brukes sammen med restauranten ved tilpassing av åpningstidene eller at bingolokalet blir del av restauranten.

Vi takker for forespørsel og ser frem til videre samarbeid.

Mvh
GK Entreprenør AS


Gregor Krok
Prosjektleder