

Bydel Grünerløkka
Postboks 2128 Grünerløkka
0505 OSLO

DATO: 22.11.2013
DERES REFERANSE:
VÅR REFERANSE: ES,
SAKSNR.: 201307787-6
ARKIVKODE: 17-6

Helgesens gate 58 - Brev til Boligbygg angående Omsorg + i Bydel Grünerløkka

Det vises til mottatt brev med avvik fra Tilsynsutvalgets rapport:

1. Brannjør 5.etasje.
Boligbygg har forsøkt å få svar fra Bydelen på hvilken brannjør det gjaldt, da begge lot seg feste igjen ved kontroll med utløst magnet.
Dette er p.t. ikke besvart, men en løs magnet er bestilt utbedret.
2. Ventilasjon.
Denne har vært ustabil grunnet lekkasje rundt gamle varmtvannsberedere (samme oppvarmingsvann sirkulerer til ventilasjonsanlegget).
Nye beredere er under montering.
3. Brannalarm.
Det er en klokke rett utenfor fellesstuen.
Brukergruppen her tatt i betraktning, vil en ekstra klokke bli montert i stuedelen.
4. Skifte av lås i inngangsdør.
Det er rundt 3 år siden låsskifte og Boligbygg regner med at de som skal ha nøkler nå har fått utlevert disse.

Med hilsen
Boligbygg Oslo KF

Atle Von Der Fehr
Seksjonsleder

Eigil Skule
Teknisk forvalter

Elektronisk godkjent og ekspedert uten signatur