



Oslo kommune
Sykehjemsetaten
Administrasjonen

Bydel Østensjø
Postboks 157 Manglerud
0612 OSLO



Dato: 04.09.2014

Deres ref:
Else-Berit Momrak

Vår ref (saksnr):
201400001-126

Saksbeh:
Charlotte Grüner, T. 23433053

Arkivkode:
204

**ABILDSØ SYKEHJEM - RAPPORT FRA ANMELDT TILSYN 11.3.2014 /
TILLEGGSOPPLYSNINGER**

Vi viser vårt svar på ovennevnte tilsynsrapport som ble oversendt bydelen på e-post 25.8.2014.


Siden dette var siste frist for å få saken til behandling i bydelsutvalget, valgte vi å sende et ufullstendig svar selv om vi ikke hadde opplysninger om status for vannlekkasjer og muggsoppundersøkelser ved sykehjemmet. Vi har nå fått svar fra Omsorgsbygg (OBY) og kan opplyse følgende:

Mycoteam gjennomførte en analyse av luften ved sykehjemmet i februar. Resultatene viste verdier i inneluften i samme størrelsesorden som i uteluften. Det er ingen indikasjoner på at det skjer unormal spredning av muggsoppsporer til inneklimate fra de fuktbelastede områdene. Det er likevel viktig å få lokalisert og finne årsaken til oppfuktingen slik at man unngår videre risiko for etablering av muggsoppvekst. Det anbefales også å foreta en ny luftmåling i den kaldere tiden på året når risikoen for kondensering er høyest. Hvis kondensering er årsaken til oppfuktingen må tiltak iverksettes etter nærmere anvisning. OBY har bestilt en utvidet luftanalyse på bakgrunn av anbefalinger fra Mycoteam.

Når det gjelder fending i korridorer vil OBY besørge dette av midler som er satt av til indre vedlikehold.

Alle tiltak følges opp av OBY i samarbeid med sykehjemmet.

Med hilsen



Helge Jagmann
etatsdirektør



Sølvi Karlstad
områdedirektør

Kopi: Abildsø sykehjem v/institusjonssjef



Sykehjemsetaten
Administrasjonen

Postadresse:
Postboks 435, Sentrum
0103 Oslo

Besøksadresse:
Nedre Slottsgt. 3

Telefon: 02 180
Telefaks: 23 43 30 09
Bankkto.: 1315.01.03295

E-post: postmottak@syk.oslo.kommune.no