



Arbeidstilsynet

VÅR DATO
23.09.2014

DERES DATO
23.09.2014

VÅR SAKSBEHANDLER
Marianne Rustad Siljeholm tlf 938 21 781

VÅR REFERANSE
2014/85855 173465/2014

DERES REFERANSE

1

Jens Evensen Eiendom AS
Platous gt 18
0190 OSLO

Vedtak om samtykke på vilkår og gebyr Behandling av søknad om samtykke etter arbeidsmiljøloven § 18-9

Gnr 230 Bnr 91 Oslo - Grønlandsleiret 25 - Jens Evensen Eiendom AS - treningscenter

Vi viser til søknad av 29.08.2014 om samtykke etter arbeidsmiljøloven § 18-9 mottatt fra prosjektleder Terje Johnsen. Viser også til tilleggsdokumentasjon mottatt 22.9.2014.

Vi har mottatt følgende dokumentasjon i tillegg til søknadsskjema; beskrivelse av tiltaket, sjekkliste 444 – inneklima, dokumentasjon på medvirkning, tegninger, kopi av søknad om igangsettingstillatelse og beskrivelse av arbeidsmiljøfaktorer.

Tiltaket omfatter etablering av treningscenter. I mottatt dokumentasjon over inneklima, er lufthastigheten ikke oppgitt.

Arbeidstilsynets vedtak

Arbeidstilsynet gir med hjemmel i arbeidsmiljøloven §§ 18-9 og 18-6 sjette ledd samtykke til planene på følgende vilkår:

1. Lufthastigheten i oppholdssonen skal ikke overskride 0,15 m/sek. Jf. veiledning om Klima og luftkvalitet på arbeidsplassen.

Vilkårene for dette samtykket skal følges opp av tiltakshaveren, eventuelt i samarbeid med arbeidsgivere/leietakere, jf. arbeidsmiljøloven § 18-6 sjette ledd. Se også § 1-3 tredje ledd, i forskrift om utforming og innretning av arbeidsplasser og arbeidslokaler som regulerer utleiers ansvar.

Samtykke gis på bakgrunn av de opplysningene og planene som forelå på tidspunktet for vedtaket. Samtykket er ikke en godkjenning av lokalene eller arbeidsplassen. At Arbeidstilsynet gir samtykke til planene betyr ikke at tilsynet går god for at alle krav til fysisk arbeidsmiljø er ivaretatt. Det er tiltakshaver/arbeidsgiver som har ansvaret for at lov/forskriftskrav blir overholdt og at arbeidsmiljøet er tilfredsstillende under bruk.

Innbetaling av gebyr

I følge forskrift om utforming og innretning av arbeidsplasser og arbeidslokaler § 9-1 og forskrift om administrative ordninger på Arbeidstilsynets område § 14-1, skal det betales gebyr til Arbeidstilsynet ved behandling av søknad etter arbeidsmiljøloven § 18-9 første ledd. Gebyrsatsene avhenger av tiltakets type og byggets størrelse. For nærmere informasjon om gebyrordningen, se www.arbeidstilsynet.no/gebyr.

POSTADRESSE
Postboks 4720 Sluppen
7468 Trondheim
Norge

E-POST
post@arbeidstilsynet.no
INTERNETT
www.arbeidstilsynet.no

TELEFON
81 54 82 22
TELEFAKS
73 19 97 01

ORGANISASJONSNR
974771640



001000374108

586717 - 2 - 2

Returadresse
Arbeidstilsynet, Postboks 4720 Sluppen
7468 Trondheim

374

Allround Entreprenør AS
Adalveien 113
3157 BARKÅKER



000000374095

586717 - 1 - 2